

**SU İKRAM ÇEŞMESİ FİLTRE VE MALZEME
MAL ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

MADDE 1. TANIMLAR

Bu teknik şartnamede;

- a) İdare :Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
b) Yüklenici :Doğrudan temini alan gerçek veya tüzel kişiliği ifade eder.

MADDE 2.

Alıma konu olan iş, 3 kısımdan oluşmakta olup; teknik özellikler aşağıda sunulmuştur.

1. Kısım

Sıra No	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Birim	Miktar
1.1.1	GAÇ KARBON FİLTRE Coconat Bazlı Gac Karbon 20" Filtre Su Arıtma Filtresi	Adet	25
1.1.2	BLOK KARBON FİLTRE Blok Karbon 20" Cto Filtre Su Arıtma Filtresi	Adet	25
1.1.3	TDS PH METRE %100 bağıl nem Pil: 4*1.5V (LR44) TDS Faktörü: 0.5 Ekran Boyutu: 26,8*21,2 mm Sıcaklık Aralığı: 0,1-60,0°C 32,0-140°F Boyut ve Ağırlık: 18,54 mm/85 gr Kesinlik: ±0,5 Ekran: LCD Ekran Çözünürlükler: 0,1 °C/°F Otomatik Kapanma: 3 Dakika	Adet	1
1.1.4	40*40 ULP MEBRAN FİLTRE Basınç16 Bar Genişlik15-20 cm Filtre Sayısı1 FonksiyonTers Osmoz Sistem Var Hacim230 ve üzeri Yükseklik50+ cm Derinlik15-20 cm	Adet	20

1.1.5	1500 LİTRE / SAAT ULTRAVİOLE CİHAZI Gövde 304 Kalite paslanmaz çelik Güç kaynağı 220 V 50 Hz Çalışma basıncı 8 Bar Lamba ömrü 9000 Saat Çalışma sıcaklığı 2-40 oC Bağlantı tipi Nipel (Dış Dişli) olarak üretilmektedir. Lamba marka LİGHTECH yada FIRSTLIGHT (ISO 9001 sertifikalı) ES serisi kontrol panosu özellikleri ES Serisi cihazlarımızda Kontrol Panosu cihaz gövdesinden ayrı bulunmaktadır Debi; (m3/saat)-(300 J/m2) : 1.5 Ultraviyole En : 95 mm. Ultraviyole Boy : 60 mm. Ultraviyole Yükseklik : 531 mm. Ultraviyole Enerji : 21 watt	Adet	10
-------	--	------	----

2. Kısım

Sıra No	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Birim	Miktar
2.1.1	SU ARITMA DEPOSU Üstü Kapaklı, ¾ Üstten Giriş ¾ alttan çıkış 50*50*150 ebatlarında 1,5 mm. kalınlıkta Mat krom, paslanmaz olmalıdır.	Adet	10

3. Kısım

Sıra No	Malzemenin Cinsi ve Özelliği	Birim	Miktar
3.1.1	SU SAYACI 3/4 - Rekorsuz Mıd (Ölçü Aleti Direktifi) Sertifikalı Yarı Yaş Tasarımı İle Hassas Ölçüm Düşük Basınç Kaybı İlk Hareket Debisinde Yüksek Hassasiyet Gliserin Korumalı Mekanizma 360° Dönen Kapak Korozyona Dirençli Elektrostatik Boyalı Pirinç Gövde İç/Dış E/P Toz Boya İle Boyama	Adet	14

MADDE 3. MALIN TESLİM ŞEKLİ, TESLİM ZAMANI VE TESLİM YERİ

Alım konusu işe ilişkin; her türlü yükleme, boşaltma, nakliye yükleniciye ait olup, teklif fiyata dahildir.

Söz konusu mallar muayene kabul komisyonu tarafından kontrol edildikten sonra kabul edilecek, teknik şartnamedeki kriterleri taşımayan mallar kabul edilmeyecektir.

Teslim yeri idarenin Süleymanpaşa'da göstereceği yer olacaktır.

İşin süresi 15 takvim günüdür.

MADDE 4. GARANTİ

13.06.2014 tarih ve 29029 sayılı resmî gazete de yayınlanan "Garanti Belgesi Yönetmeliği" ne göre garanti belgesi düzenleme zorululuğu olan ürünlerde garanti belgesi düzenlenecektir. En az garanti süresi 2 yıl olacaktır.

Ahmet PALA
Şirket İşçisi

Özge KAYAZ ARSU
Emlak ve İstimlak Müdür V.